

Voce di Capitolato

SICURTECTO[®] 160 MEMBRANA EI 120

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antifondellamento **SICURTECTO[®] 160 MEMBRANA EI 120** con capacità portante di risposta flessionale di **160 kg/mq** e **Classificazione EI 120** ai sensi della **UNI EN 13501-2:2009**, eseguita con lastre NAPER S12, spessore 12 mm, costituite da silicati a matrice cementizia, esenti da amianto, in classe A1 di reazione al fuoco, fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato (con testa piana e svasatura a tromba) all'intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa UNI EN13964:2014, sospesi mediante appositi pendini ai ganci cavaliere a scatto in acciaio zincato di connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con resistenza a strappo pari a 140 kg.

La controsoffittatura antifondellamento è completa di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali e di eventuali paraspigoli in lamiera (stuccati e rasati) posizionati in corrispondenza di interruzioni del controsoffitto qualora non posato fino alla parete perimetrale dell'ambiente.

Nell'intercapedine della controsoffittatura verrà inserito un materassino in lana di roccia spessore 40 + 40 mm densità 80 Kg/mc. La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco Fireguard Compound lungo i bordi delle lastre per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.

Il sistema installato ha un ingombro complessivo di circa 15 cm.

La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria viene valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un coefficiente di sicurezza >2,5 che è garantito da un **Certificato rilasciato dal Laboratorio Prove Materiali del Politecnico di Milano**, che attesta l'esecuzione di analisi numeriche e di prove di laboratorio statiche a rottura sul sistema di controsoffittatura antifondellamento avente capacità portante di risposta flessionale pari a **160 kg/mq**.

Il rapporto di classificazione **EI 120 valido per solai di qualsiasi tipologia** attesta l'esecuzione di prove di resistenza all'incendio nel rispetto delle prescrizioni riportate nella norma **UNI EN 13501-2:2009**.

Il sistema installato comprende la **polizza RC prodotto** rilasciata a garanzia del sistema, la **dichiarazione di regolare posa in opera** e la relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante l'esecuzione in opera e a campione di **prove a trazione sui fissaggi** ai travetti del solaio applicando un carico >60 kg verificato mediante dinamometro elettronico.

SICURTECTO SRL - Società Unipersonale

Sistemi per la messa in sicurezza degli edifici

Sede Legale e Uffici: 20095 Cusano Milanino, MI | Via Monte Sabotino, 14

Magazzino: 20037 Paderno Dugnano, MI | Viale dell'Industria, 53/B

Tel. 02 66302799 | Fax 02 66304937

Sito www.sicurtecto.it | Mail info@sicurtecto.it | Pec sicurtecto@registerpec.it

Partita Iva 06383510960 | Capitale sociale 90'000€ | REA 1889035