

Voce di Capitolato

SICURTECTO[®] 160 MEMBRANA EI 60

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antifondellamento **SICURTECTO[®] 160 MEMBRANA EI 60** con capacità portante di risposta flessionale di **160 kg/mq** e **Classificazione EI 60** ai sensi della **UNI EN 13501-2:2009**, Eseguita con N° 2 lastre REI Pregyflam BA 15 in gesso ad alta densità rivestito fibrorinforzato con vermiculite, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 15 mm, fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato (con testa piana e svasatura a tromba) all'intelaiatura secondaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa UNI EN13964:2014, ancorati ai travetti del solaio con apposite minuterie in acciaio zincato, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, ganci cavaliere a scatto in acciaio zincato di connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con resistenza a strappo pari a 140 kg.

La controsoffittatura antifondellamento è completa di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali e di eventuali paraspigoli in lamiera (stuccati e rasati) posizionati in corrispondenza di interruzioni del controsoffitto qualora non posato fino alla parete perimetrale dell'ambiente.

Il sistema installato ha un ingombro complessivo di circa 10 cm.

La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria viene valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un coefficiente di sicurezza >2,5 che è garantito da un **Certificato rilasciato dal Laboratorio Prove Materiali del Politecnico di Milano**, che attesta l'esecuzione di analisi numeriche e di prove di laboratorio statiche a rottura sul sistema di controsoffittatura antifondellamento avente capacità portante di risposta flessionale pari a **160 kg/mq**.

Il rapporto di classificazione **EI 60 valido per solai di qualsiasi tipologia** attesta l'esecuzione di prove di resistenza all'incendio nel rispetto delle prescrizioni riportate nella norma **UNI EN 13501-2:2009**.

Il sistema installato comprende la **polizza RC prodotto** rilasciata a garanzia del sistema, la **dichiarazione di regolare posa in opera** e la relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante l'esecuzione in opera e a campione di **prove a trazione sui fissaggi** ai travetti del solaio applicando un carico >60 kg verificato mediante dinamometro elettronico.

SICURTECTO SRL - Società Unipersonale

Sistemi per la messa in sicurezza degli edifici

Sede Legale e Uffici: 20095 Cusano Milanino, MI | Via Monte Sabotino, 14

Magazzino: 20037 Paderno Dugnano, MI | Viale dell'Industria, 53/B

Tel. 02 66302799 | Fax 02 66304937

Sito www.sicurtecto.it | Mail info@sicurtecto.it | Pec sicurtecto@registerpec.it

Partita Iva 06383510960 | Capitale sociale 90'000€ | REA 1889035